

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/106531/BLR/BULANSHAHHR/1814/CFO

दिनांक : 03-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स Dr scs international school पता khasra no 959 960 village narayanpur,village narayanpur,village तहसील - dibai प्लाट एरिया 8160 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 5611.98 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Dr scs international school	3	0	10.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स Dr scs international school द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 04-07-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Jaya bansal के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-07-2025 से 09-07-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स Dr scs international school अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स Dr scs international school अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : *No objection raised by FSO after ground inspection*Explosive material shall not be stored inside or near the school*No new construction or any structural changes like Pandal creation etc. shall be done by the management without prior approval of govt. competent authority*All staff members must know the correct method of operation of firefighting system*Internal evacuation and disaster plan to be made and practice it in regular intervals under guidance of Department*All Fire and Safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all the time as seen/checked during fire inspection*This certificate is issued on the basis of FSO ground inspection report & Doc.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PARMOD SHARMA

010ADED3D12EB9E90BE1BD6B5CBB37BFD7C7EDB7

10-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-07-2025

स्थान : BULANSHAHHR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.